

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
350051, Россия, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел./факс: 8 (861) 225-34-04 e-mail: unpr_kkrai@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Абинского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, 87 тел./факс: 8-86150-5-15-30
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35 / 1 / 1-2 - №п.п.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 "Родничок"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

муниципального образования Абинский район

(гражданин), владельца собственности, имущества и т.п.)

«05» июля 2021 г. проведено мероприятие по надзору государственным инспектором

(должность, звание, фамилия)

Абинского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Забуга

Имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

Вероника Александровна, по адресу: Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Красная, 45

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с забедующей МБДОУ ДС №9 Пичугина Л.А.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Преписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения (указывается обязательных требований пожарной безопасности)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада на пути эвакуации в качестве напольного покрытия применяется линолеум с повышенными показателями пожарной опасности	ст.53, 134, ст.53 №123-ФЗ от 22.07.08 г.	01.03.2022	
2	В здании детского сада пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;	01.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с

законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

I квартале 2022 года
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

государственный инспектор Абинского района по
пожарному надзору

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора

Забуга В.А.

по пожарному надзору)



(подпись)

«05» июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая МБДОУ ДС №9 «Родничок»

Пичугина Л.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

«05» июля 2021 г.